

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАНТ ТРЕЙДІНГ»**

Адреса: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, **21-А**, офіс. 201, Телефон: (044)3777651  
п/р 26000000017670 в ПАТ «ВіЕс Банк», Код банку 325213, Інд. податковий № 394724926591,  
Код ЄДРПОУ: 39472499

вих № 35/15  
від 03.03.2017

Голові тендерного комітету  
КП «Київський метрополітен»  
Гавриленку В.В.

**ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАНТ ТРЕЙДІНГ» гарантує, що предмет закупівлі (природний газ) відповідає вимогам ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87), якісні вимоги наведені в таблиці:

найменування показника	норма	метод випробування
1. Теплота згоряння нижча, МДж / м <sup>3</sup> (ккал / м <sup>3</sup> ), при 20 ° С 101,325 кПа, не менше	31,8 (7600)	ГОСТ 27193-86 ГОСТ 22667-82 ГОСТ 10062-75
2. Область значень числа Воббе (вищого), МДж / м <sup>3</sup> (ккал / м <sup>3</sup> )	41,2-54,5 (9850-13000)	ГОСТ 22667-82
3. Допустиме відхилення числа Воббе від номінального значення,%, не більше	5	-
4. Масова концентрація сірководню, г / м <sup>3</sup> , не більше	0,02	ГОСТ 22387.2-83
5. Масова концентрація меркаптанової сірки, г / м <sup>3</sup> , не більше	0,036	ГОСТ 22387.2-83 ГОСТ 22387.3-77
6. Об'ємна частка кисню,%, не більше	1,0	ГОСТ 23781-83
7. Маса механічних домішок в 1 м <sup>3</sup> , г, не більше	0,001	ГОСТ 22387.4-77
8. Інтенсивність запаху газу при об'ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше	3	ГОСТ 22387.5-77

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається одна тисяча кубічних метрів (тис. куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

*З повагою,  
Директор*



*Січевий Д. В.*