



Комунальна установа «Центральна районна
лікарня Ізмаїльського району»
Адреса: Одеська область, Ізмаїльський район,
с. Кам'янка, вул. Успенська, 95А.

Довідка щодо кількісних та якісних показників вугілля

вугілля кам'яне (відповідно до ДСТУ) у кількості:
марка АО – 175,0 т

Якісні показники:

- фракція 25-70 мм;
- зольність не більше 13 %;
- волога не більше 6%;
- теплота згорання не менше 6000 кКал/кг .

марка ДГ – 25,0 т

Якісні показники:

- фракція 13-100 мм,;
- зольність не більше 14%;
- волога не більше 14%;
- теплота згорання не менше 5500 кКал/кг

Голова Правління
ПРАТ «ВО «ОБЛПАЛИВО»

Лук'янов О.С.

